

Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Industriale

Corso di Laurea in Ingegneria Chimica e dei Materiali

Relazione per la prova finale

***«Sistema di recupero del calore di combustione dei forni dell'impianto di produzione di solfato di potassio e acido cloridrico della Marchi Industriale S.p.A.»***

Tutor universitario: *Prof.ssa Alessandra Lorenzetti*



Laureando: *Pierini Elena matr.1218924*

Padova, 4/7/2022




**MARCHI**  
**INDUSTRIALE**







- Sistema di carico delle materie prime ( $\text{H}_2\text{SO}_4$  e  $\text{KCl}$ )
- Forni Zahn
- Linea del solfato di potassio ( $\text{K}_2\text{SO}_4$ )
- Linea dell'acido cloridrico ( $\text{HCl}$ )
- Cicli accessori





Sistema di carico delle materie prime:  $KCl$  e  $H_2SO_4$




Vista esterna forno Zahn



Tamburo di raffreddamento a valle del forno




Torri di raffreddamento, assorbimento e abbattimento dei gas cloridrici prodotti all'interno della camera di reazione





Sistema di scarico dei gas combusti







Forno 1




www.dii.unipd.it







## BRUCIATORI FORNO 1




## BRUCIATORI FORNO 2



## SCAMBIATORE FORNO 1



## SCAMBIATORE FORNO 2




## IMPIANTO ATTUALE

Diametro interno tubazione	PERDITE DI CARICO
200 mm	0,0017 bar
150 mm	0,0029 bar
80 mm	0,0152 bar
<b>TOTALE</b>	<b>0,0198 bar</b>

## IMPIANTO FUTURO

Diametro interno tubazione	PERDITE DI CARICO
200 mm	0,0077 bar
150 mm	0,002 bar
Scambiatore di calore	0,01725 bar
<b>TOTALE</b>	<b>0,02915 bar</b>



**dP - [new.dvl]**

File Data Help

**Fluid data**

flow rate: 100 [liter/hr]  
density: 1000 [kg/m<sup>3</sup>]  
dynamic viscosity: 1 [cP]

**Pipe data**

inner diameter: 100 [mm]  
surface roughness: 0,01 [mm]  
total pipe length: 0 [m]  
elevation: 0 [m]  
pressure loss extra equipment: 0 [bar]

**Equivalent length**

bends and elbows: 0 [l/d]  
valves: 0 [l/d]  
fittings and appendages: 0 [m]

**Results**

Reynolds number: 353,7 [-]  
average velocity of liquid: 0,0035 [m/s]  
friction factor: 0,1810 [-]  
relative roughness surface: n.a. [-]  
friction of pipe: 0,0000 [-]  
pipe area: 7853,9816 [mm<sup>2</sup>]  
pipe volume: 0,0000 [liter]  
friction of appendages: 0,0000 [-]  
average residence time: 0,0000 [sec]  
power loss: 0,0 [Watt]  
pressure drop pipe: 0,0000 [bar]  
estimated shear: 0,14

**Total pressure drop**

pipe+equipment+appendages: 0,0000 [bar]  
0 [Pa]

Flow is Laminar

Clear Exit

***GRAZIE PER L'ATTENZIONE !***